苗栗風力股份有限公司

簡明月報

一百一十四年九月份

編送單位：苗栗風力股份有限公司
編送日期：中華民國一百一十四年十月十四日

【發電業】

目錄

【發電業簡明月報】..... 1

壹、營運綜合摘要分析報告 2

貳、業務報告 2

一、每月供電報告 2

表 1-1 裝置容量 2

表 1-2 發電量及發電設備運作情形 3

表 1-4 機組停機容量 4

二、每月售電報告 6

表 2-1 售予公用售電業之售電量 6

表 2-2 售予再生能源售電業之售電量 6

參、財務報告： 7

【發電業簡明月報】

發電業簡明月報格式包含當月之營運綜合摘要分析報告、業務報告（含供電報告、售電報告）以及財務報告（收支實績表）。

報告		項目	內容	表單編號
營運綜合摘要分析報告		至少但不限於包含公司簡介、業務狀況、財務狀況、重大營運事件、資訊公開網址等項目簡略說明		—
業務報告	每月供電報告	裝置容量	各發電機組之裝置容量	1-1
		發電量及發電設備運作情形	各發電機組之發電量（含毛發電量、廠用電量、淨發電量）及發電設備運作情形（含容量因數、可用率、最大出力值占裝置容量百分比，以及低熱值毛熱耗率）	1-2
		燃料耗用量	當月各燃料之耗用量，包含燃料煤、亞煙煤、燃料油、柴油、天然氣、廢棄物、沼氣、黑液、蔗渣用量等	1-3
		機組停機容量	當月及預計下個月各發電機組之停機事由、停機容量、停機期間	1-4
		發電機組淨尖峰供電能力調整表	當月的淨尖峰供電能力調整，包含出力調整原因、累計調整次數等	1-5
		儲能系統結合太陽能發電設備發電量及停機情形	當月太陽能設備之儲能裝置容量、光電存入儲能電量、總儲能放電量、儲能系統輔電用電量、非常規時段儲能放電量，以及當月及預計下個月儲能系統停機情形	1-6
	每月售電報告	售予公用售電業之售電量	當月各能源別的售電量	2-1
		售予再生能源售電業之售電量	依據各能源別及不同業者，當月所售予各業者之電量	2-2
		直/轉供予用戶之售電量	包含行業別、用戶名稱、售電量、計量期間	2-3
		新機組試運轉期間資料	包含發電機組試運轉期間的毛發電量與售電量	2-4
財務報告		收支實績表		—

壹、營運綜合摘要分析報告

一、公司簡介：苗栗風力股份有限公司苗栗縣竹南及大鵬風力發電廠，竹南及大鵬風場共 25 組風力發電機組（裝置總容量 49,800 瓩），於民國 95 年 2 月商業運轉後已 19 年，114 年 9 月上述兩個風場皆運轉正常，無工安環保事故發生。

二、業務狀況：目前僅台汽電綠能股份有限公司一家客戶，無增減。

三、財務狀況：正常。

四、重大營運事項：無。

五、資訊公開網址：

http://www.cogen.com.tw/News/Index?id=bf4bf743135e4a84b132f3a26ab8504a

貳、業務報告

一、每月供電報告

表 1-1 裝置容量

民國 114 年 9 月份

能源別	電廠/案場名稱	經營方式	機組別	裝置容量(瓩)	備註
風力	大鵬風力電廠	轉供	21	42,000	
風力	竹南風力電廠	轉供	4	7,800	
合計				49,800	

表 1-2 發電量及發電設備運作情形

民國 114 年 9 月份

(1)發電量情形

能源別	電廠/案場名稱	機組別	毛發電量(度)	廠用電量(度)	淨發電量(度)	備註
風力	大鵬	21	1,076,037	60,836	1,015,201	
風力	竹南	4	312,176	18,696	293,480	
合計			1,388,213	79,532	1,308,681	

備註：

1. 毛發電量欄位，請依照發電機組監控系統之計量值填報。
2. 廠用電量係指發電所內用電，即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。
3. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
4. 機組別欄位，水力電廠及小型電廠，免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需按機組別填報。
5. 民營再生能源發電業者無須填報廠用電量、淨發電量。
6. 試運轉之機組於取得(換發)電業執照後，再進行申報。

(2)發電設備運作情形

能源別	電廠/案場名稱	機組別	容量因數(%)	可用率(%)	最大出力占裝置容量百分比(%)	低熱值毛熱耗率(千卡/度)	備註
風力	大鵬	21	3.56	91.73	100		
風力	竹南	4	5.56	99.02	100		

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，水力電廠及小型電廠，免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需按機組別填報。
3. 容量因數：特定時間內發電機組之毛發電量與其裝置容量之百分比。計算公式如下：當月毛發電量/(裝置容量x當月天數x24 小時)x100%
4. 可用率：發電機組可供電時數與全特定時數(全月)之百分比。
5. 最大出力占裝置容量百分比：發電機組在正常發電情況下，當月實際提供給系統之最大出力占裝置容量的百分比。以 1 小時來算，公式如下：當月之每小時毛發電量最大值/裝置容量x100%
6. 低熱值毛熱耗率，僅火力機組需填報。公式如下：
   發電所耗用燃料量x燃料熱值=發電所耗用燃料的熱值
   發電所耗用燃料的熱值/毛發電量=毛熱耗率(千卡/度)
   燃料熱值可參考能源署公布的「能源產品單位熱值表」或自行估計。
7. 試運轉之機組於取得(換發)電業執照後，再進行申報。

表 1-4 機組停機容量

民國 114 年 9 月份

電廠/案場名稱	機組別	停機事由(填報代碼)	本月份		下個月	
			停機裝置容量	停機期間	停機裝置容量	停機期間
竹南	702400	K6	2000 kW	9/2 9:00-9/7 11:00		
竹南	702398	K6	2000 kW	9/2 9:00-9/4 16:00		
竹南	702399	K6	2000 kW	9/24 0:00-9/27 11:00		
大鵬	702403	K6	2000 kW	9/1 0:00-9/4 14:00		
大鵬	702409	K6	2000 kW	9/1 0:00-9/9 14:00		
大鵬	702416	K6	2000 kW	9/1 0:00-9/7 10:00		
大鵬	702412	K6	2000 kW	9/1 11:00-9/7 0:00		
大鵬	702415	K6	2000 kW	9/1 11:00-9/7 11:00		
大鵬	702401	K6	2000 kW	9/2 2:00-9/4 14:00		
大鵬	702407	K6	2000 kW	9/2 10:00-9/7 7:00		
大鵬	702414	K6	2000 kW	9/2 11:00-9/7 7:00		
大鵬	702421	K6	2000 kW	9/3 10:00-9/7 3:00		
大鵬	702418	K6	2000 kW	9/4 8:00-9/11 14:00		
大鵬	702403	K6	2000 kW	9/9 16:00-9/11 14:00		
大鵬	702402	K6	2000 kW	9/11 10:00-9/13 13:00		
大鵬	702403	K6	2000 kW	9/11 22:00-9/15 20:00		
大鵬	702416	K6	2000 kW	9/11 22:00-9/18 17:00		
大鵬	702403	K6	2000 kW	9/16 9:00-9/18 17:00		
大鵬	702415	K6	2000 kW	9/16 7:00-10/1 0:00		
大鵬	702416	K6	2000 kW	9/20 22:00-9/27 12:00		
大鵬	702405	K6	2000 kW	9/21 16:00-9/27 13:00		
大鵬	702409	K6	2000 kW	9/21 16:00-10/1 0:00		
大鵬	702402	K6	2000 kW	9/22 19:00-9/27 13:00		
大鵬	702414	K6	2000 kW	9/22 23:00-9/29 10:00		
大鵬	702403	K6	2000 kW	9/23 13:00-9/27 13:00		

大鵬	702404	K6	2000 kW	9/23 1:00-9/28 15:00		
大鵬	702408	K6	2000 kW	9/23 22:00-9/27 13:00		
大鵬	702406	K6	2000 kW	9/23 9:00-9/27 13:00		
大鵬	702418	K6	2000 kW	9/23 9:00-10/1 0:00		
大鵬	702416	K6	2000 kW	9/28 17:00-10/1 0:00		

備註：

1. 再生能源單一機組為以下情形之一者，無須申報：
   (1) 停機時間若未滿 24 小時；
   (2) 因遠端維護而停機（即無須現場維護）；
   (3) 例行自檢，例如轉向潤滑、電纜解纏迴旋、系統定期重啓等。
2. 停機期間請填報停機日期及時間，時間以 24 時制呈現，如 1/1 9:00 - 1/10 17:00。
3. 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正常運轉或待機狀態時，需記錄填報。
   - 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟用或不能正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續運轉而不影響設備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度處安排提前停用檢修者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」
4. 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼：

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K13	線路工作
K 2	解聯	K14	指令試運轉
K 3	待機	K15	電力潮流限制
K 4	跳脫	K16	外因跳機
K 5	減載	K17	核一附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 6	檢修，保養	K18	核二附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 7	故障	K19	核三附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 8	竣工試運轉	K20	設備超載
K 9	乾燥運轉	K21	試運轉
K10	大修	K22	爐管破
K10A	大修逾排程	K23	LNG 用量限制
K11	單獨運轉	K24	中油 LNG 管路檢修
K12	線路故障	KK	其他

二、每月售電報告

表 2-1 售予公用售電業之售電量

民國 114 年 9 月份

能源別	售電量(度)	備註
風力	0	
合計	0	

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 請依據台電的電能躉購電費通知單所載之購電度數做售電量申報。
3. 採轉供售電予用戶者，本表請填寫售予台電之餘電量。若無餘電銷售，售電量請填 0。

表 2-2 售予再生能源售電業之售電量

民國 114 年 9 月份

能源別	再生能源售電業名稱*	計量期間	簽約容量(瓩)	售電量(度)
風力	台汽電綠能股份有限公司	2025/9/1~2025/9/30	49,800	1,308,681
合計			49,800	1,308,681

備註：

1. 能源別欄位，請依照「慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 計量期間欄位，請依據台電的轉供電量清單所載之計量期間進行填報，期間以西元年月日格式填寫。

參、財務報告

收支實績表

民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

項　　目	本月份發生數
1. 營業收入	3,751,072
電業收入	3,751,072
其他營業收入	0
2. 營業支出	20,146,804
營業成本	19,286,575
營業費用	860,229
3. 營業收益(1-2)	(16,395,732)

備註：

1. 本表僅須申報電業相關收支。
2. 營業收入：為電業收入及其他營業收入之合計數。
3. 營業支出：為營業成本及營業費用之合計數。